C'Fluide
www.c-fluide.fr

Maintenance préventive

N° 27-CR-285-1

Opérateur

C'FLUIDE - 0027 - COMPTE TEST
78873841700022 - SPECIMEN CERFA NON VALABL
contact@c-fluide.fr - 0427182270
26B rue d'Amiens
60190 MONTMARTIN

Détenteur

ARCELOR
COIDES
65389049087675
p.henri@c-fluide.fr
GRANDE RUE
51100 REIMS

Équipement

Ref : RTD60T / 123455
Repère : -

Fluide : R410A
Charge (kg) : 32

015000

Mise en service : 01/01/1970

Le 21/10/2020 de 10:30 à 16:00

Objet de l'intervention

Intervention dans le cadre du contrat de maintenance

Détails de l'intervention

vérification des différents de pression Test d'huile
Vérification des intensités

Conclusion

état général de fonctionnement Prévoir appro moteur ventilateur condenseur numéro 3

Libellés	Qté	Unité	TVA	P.U. HT	Total HT

Installation en fonctionnement ☒ Oui ☐ Non
Intervention sous garantie ☐ Oui ☒ Non

TOTAL HT ..... 0,00 €
TVA ..... -
TOTAL TTC ..... -

Nom de l'intervenant
Pascal HENRI
Technicien
Le 21/10/2020 à 16:47

Contact sur site
Anouar ARTHAUD
Le 21/10/2020 à 16:47