

Opérateur

 MOBYSOLVE.4U
 78873841700021 - SPECIMEN CERFA NON VALABI
 contact@c-fluide.fr - 0427182270
 5 allées de Tourny
33000 BORDEAUX

Détenteur

 MOBYSOLVE.4U
SIÈGE SOCIAL
 78873841700039
 contact@c-fluide.fr - +33427182270
 5 allées de Tourny
33000 BORDEAUX

Installation

Bureau étage

Equipements associés: 6
Détails des équipements en annexe

Le 02/12/2020 de 08:10 à 18:45

Objet de l'intervention

Installation d'un groupe extérieur avec 5 gainables basse pression

Détails de l'intervention

Raccordement électrique, fluide et aérauliques des équipements.
Mise sous pression d'azote.
Raccordement des condensats en écoulement gravitaire.

Conclusion

Installation prête pour la mise en service.
Reste le tirage au vide et les finitions

Installation en fonctionnement

Chiffrage du Compte Rendu - Voir annexe

Oui Non

Intervention sous garantie

Oui Non

Nom de l'intervenant

Mano FLUIDE
Technicien

Le 02/12/2020 à 23:05



Contact sur site

Mano FLUIDE
Direction

Le 02/12/2020 à 23:05



