

Opérateur

 MOBYSOLVE.4U - 0027 - COMPTE DEMO
 78873841700022 - SPECIMEN CERFA NON VALABI
 contact@c-fluide.fr - 0427182270
 26B rue d'Amiens
60190 MONTMARTIN

Détenteur

 DURAND Pierre
  demo@c-fluide.fr
 2 rue de Flandres
26000 VALENCE

Installation

CHAUFFAGE CLIM

Equipements associés: 3

Détails des équipements en annexe

Le 21-03-2022 de 10:30 à 17:00

Objet de l'intervention

Mise en service de la pompe à chaleur et de son plancher chauffant

Détails de l'intervention

Raccordements des tubes frigorifique. Épreuve azote, tirage au vide.
Procédure de mise en service selon préconisations du constructeur

Conclusion

Installation en fonctionnement. Prévoir nettoyage du filtre hydraulique dans 48h

Installation en fonctionnement

 Oui Non

Intervention sous garantie

 Oui Non

Nom de l'intervenant

Mano FLUIDE
Technico-commerciale

Le 21/03/2022

MANO

Contact sur site

Jean LEPARTICULIER

Le 21/03/2022

Le Client

Installation

CHAUFFAGE CLIM / Equipements associés: 3

Détenteur

DURAND Pierre

Intervenant

Mano FLUIDE



Photo 1 - Objet



Photo 2 - Objet



Photo 1 - Réalisation



Photo 2 - Réalisation



Photo 3 - Réalisation



Photo 1 - Conclusion

ANNEXE PHOTOS

21/03/2022

N°

27-CRI-333-1

Installation

CHAUFFAGE CLIM / Equipements associés: 3

Détenteur

DURAND Pierre

Intervenant

Mano FLUIDE



Plaque signalétique